

scala 1:25


## VISTA IN PIANTA



1. POZZETTO SCOLMATORE
2. COMPARTO DI PRIMA PIOGGIA, ACCUMULO E RILANCIO CON ELETTROPOMPA
3. COMPARTO DI DISOLEAZIONE CONFORME ALLA NORMA UNI EN 858-1
4. POZZETTO D'ISPEZIONE/ PRELEVAMENTO CAMPIONI




Caditoia/ispezione 50x50  
(passaggio 400x400)



## scala 1:25

D400  
800x800 Luce  
Ø 600




LA VASCA DOVRA' ESSERE DOTATA DI REGOLATORE DI LIVELLO CON COMUTATORE ELETTRICO, CONTATTI A MERCURIO, BULBO CON CONTRAPPESI INTERNI COSTITUITI DA MICROSFERE E DOVRA' ESSERE COMPLETA DI STAFFA IN ACCIAIO INOX PER LA SOSPENSIONE DELLO STESSO.

COMPLETA DI SEGNALE LUMINOSO DI AVVERTIMENTO DI SUPERAMENTO DEL LIVELLO DI TIPO PIENO

RTI PROGETTAZIONE				RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	
Ing. Roberto Pinelli		Ing. Cristiano Bemeroli		Ing. Giuseppe Merico	
Via Laguardie, 22/26A 33030 S. Vito al Tagliamento (TV) Tel. 0422/905993 Email: robertopinelli@pec.unipi.it Pec: robertopinelli@pec.unipi.it		Via Mazzini, 125 Caltanissetta (CA) 92012 Tel. 0937/486425 Email: cristiano.bemeroli@gmail.com Pec: cristiano.bemeroli@pec.cu		Via S. Maria Nuova, 472 Pinerolo (TO) 10126 Tel. 011/20278108 Email: martino.falchi@unipi.it Pec: martino.falchi@pec.unipi.it	
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
a	PRIMA EMISSIONE	agosto 2021	Arch. M. Falchi	Ing. R. Pinelli	Ing. G. Merico

nome file: 2025\_Capannoli\_L\_3000\_D\_EG\_AIR

ELABORATI GRAFICI  
ARCHITETTONICI



PROGETTO: ADEGUAMENTO SCARICHI FOGNARI C/O CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI  
COMUNE DI CAPANNOLI - STRALCIO I

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

## DEFINITIVO

SERIE:


ELABORATI GRAFICI  
ARCHITETTONICI

ELABORATO

## Particolari costruttivi fognari

# Canale con griglia

scala 1:25



RTI PROGETTAZIONE			RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO		
Ing. Roberto Pinelli	Ing. Cristiano Bemeroli	Ing. Martino Falchi	Ing. Giuseppe Merico		
Via Laguardie, 22/26A 33030 S. Vito al Tagliamento (TV) Tel. 0422/905993 Email: robertopinelli@pec.unipi.it Pec: robertopinelli@pec.unipi.it	Via Mazzini, 125 Caltanissetta (CA) 92012 Tel. 0937/486425 Email: cristiano.bemeroli@gmail.com Pec: cristiano.bemeroli@pec.cu	Via S. Maria Nuova, 472 Pinerolo (TO) 10126 Tel. 011/20278108 Email: martino.falchi@unipi.it Pec: martino.falchi@pec.unipi.it			
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
a	PRIMA EMISSIONE	agosto 2021	Arch. M. Falchi	Ing. R. Pinelli	Ing. G. Merico